

Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 119 626-9
e-mail: bilekarp@nature.cz
www.nature.cz

MP Projekt s.r.o.

Nerudova 18

760 01 Zlín

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00018/BK/19/Ma

VYŘIZUJE: Matějčková

DATUM: 14.1.2019

Nevšová, [REDACTED] venk. NN – vyjádření

Dne 3.1.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty (dále jen Agentura), jako orgán státní ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržela žádost o vyjádření ke stavbě „Nevšová, [REDACTED] venk, NN“ na pozemcích parcelní číslo 4335/8, 4346, st. 107/1, 121/1, st. 104/2 a st. 113 v katastrálním území Nevšová. K žádosti byla přiložena projektová dokumentace zak. č. 1040015889 zpracovaná [REDACTED], MP Projekt s.r.o. v 11/2018. Stavebníkem je fa E.ON Distribuce, a.s., IČO: 26078198, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Stávající střešní č. 44 umístěný na budově č. p. 45 bude demontován a nahrazený novým betonovým sloupem č. 44 umístěným na parcele 4346. Dále bude demontován betonový sloup č. 45 a bude zřízený nový betonový sloup č. 45 blíže k hranici parcely st.104/2. Na novém betonovém sloupě č. 44 bude umístěna nová přípojková skříň, ze které povede kabelové vedení NAYY 4x16. Pod cestou bude proveden protlak. Z nově umístěného betonové sloupu č. 45 bude zřízená nová přípojka AYKYz 4x16 pro připojení budovy č. p. 44. Dále u toho sloupu bude zřízeno nové uzemnění. Dále bude demontovaná konzola na budově č. p. 46 a nahrazena novým betonovým sloupem na parcele č. 4346. K domu č. p. 46 bude zřízena nová přípojka. Mezi podpěrným bodem č. 42 a 45 bude opětovně nataženo venkovní vedení AES 4x95.

Dotčené pozemky jsou dle § 27 zákona zařazeny do 4. zóny CHKO a leží v zastavěném území obce. Z uvedených důvodů není třeba k danému záměru souhlasu Agentury udělovaného dle § 44 odst. 1 zákona a § 12 odst. 2 zákona.

Po posouzení předložených dokladů a na základě vyhodnocení dotčeného území navrhovaná stavba nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Bohumil Jagoš, v. r.

vedoucí oddělení